



BG:
 1. От страна на обслужване да се осигури минимално разстояние 1650 mm.
 2. Всички надписи са на Български, Английски и Немски език.
 3. Всички размери са посочени в mm.
Забележка:
 Моля, предвидете достатъчна височина на носещата конструкция (фундамент) на климатичната камера, за нормален монтаж на хидрозатворите.

EN:
 1. 1650 mm distance must be provided from service side.
 2. All inscriptions are in Bulgarian, English and German.
 3. All dimensions are in mm.

Note:
 Please, consider the height of supporting construction of the AHU to ensure correct installation of siphons.

Попълва се от клиента / To be filled by the client! / Vom Kunden auszufüllen!

<input type="checkbox"/> Външен монтаж Outside mounting Außenmontage <input type="checkbox"/> Вътрешен монтаж Inside mounting Innenmontage	ОДОБРЕНО ОТ / APPROVED BY / GENEHMIGT DURCH	Печат / Stamp / Stempel
	Име / Name / Name	
	Подпис / Signature / Unterschrift	
	Дата / Date / Datum	

DE:
 1. 1650 mm Abstand sind von der Bedienseite freizuhalten.
 2. Alle Beschriftungen sind auf Bulgarisch, Englisch und Deutsch.
 3. Alle Abmessungen sind in mm.
Bemerkung:
 Bitte beachten Sie die Höhe der Unterkonstruktion des Lüftungsgerätes, um eine korrekte Installation der Siphons zu gewährleisten.

No doc	Signature	Date	max e3-03 PS R	State	Mass	Scale
Developed						no
Verified				Sheet	All sheets	1